



תעודת סיווג מס' 7513205556
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : כרמית מיסטר פיקס בע"מ

מענו : ת.ד. 3530 קיסריה 0037110

תאריך ההזמנה : 05/03/2025

תאור המוצר

טיח גבס דגמים 800, 791, 794 ו-795 תוצרת כרמית מיסטר פיקס בע"מ, ישראל.

פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 05/03/2025

הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין

מקום הנטילה : אין מידע

מהות הבדיקה

סיווג המוצר בשרפה לפי תקן ישראלי ת"י 755 "סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין – שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה" (יולי 2013) זהה לתקן אירופי EN 13501-1:2007.

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין
להשתמש בו אלא במלואו

סיכום

המוצר הנ"ל סווג לדרגה AI ללא בדיקה בהתאם להחלטה של הוועדה האירופית 96/603/EC (OJ L 267 19.10.1966 p23) ראה מבוא לתקן אירופי EN 13501-1:2018.

(פרטים ראה בגוף התעודה)

שם החותם : דודו וארום
תפקידו : ראש ענף חלונות מערכות מיגון
ובטיחות אש

שם החותם : מיכאל גנקין
תפקידו : מהנדס בכיר

תאריך : 06/03/2025