



תעודת סיווג מס' 7513205556/1
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953
תעודת בדיקה: מחליף ומבטל תעודת סיווג מס': 7513205556 מתאריך 06/03/25

פרטי ההזמנה

שם המזמין : כרמית מיסטר פיקס בע"מ
 מענו : ת.ד. 3530 קיסריה 0037110
 תאריך ההזמנה : 05/03/2025

תאור המוצר

טיח גבס דגמים 800, 791, 794 ו-795 תוצרת כרמית מיסטר פיקס בע"מ, ישראל.

פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 05/03/2025
 הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין
 מקום הנטילה : אין מידע

מהות הבדיקה

סיווג המוצר בשרפה לפי תקן ישראלי ת"י 755 "סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין – שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה" (יולי 2013) זהה לתקן אירופי EN 13501-1:2007.

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק
---	---

סיכום

המוצר הנ"ל סווג לדרגה A1 ללא בדיקה בהתאם להחלטה של הוועדה האירופית 96/603/EC (OJ L 267 19.10.1966 p23) ראה מבוא לתקן אירופי EN 13501-1:2018.
מהות התיקון: ביטול הנספח שמצורף לתעודה לבקשת הלקוח.
 (פרטים ראה בגוף התעודה)

שם החותם : דודו וארום
 תפקידו : ראש ענף חלונות מערכות מיגון ובטיחות אש

שם החותם : מיכאל גנקין
 תפקידו : מהנדס בכיר

תאריך : 11/03/2025

תעודת בדיקה מס' 7513205556/1

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

2. פרטי המוצר
2.1 תיאור המוצר

- טיח גבס דגמים 800, 791, 794 ו-795 תוצרת כרמית מיסטר פיקס בע"מ, ישראל.

4.1 הסמכתה לסיווג

סווג בהתאם להחלטה של הוועדה האירופית שקבעה את רשימת החומרים שמקבלים סיווג A1 ללא בדיקה בתנאי שהמוצר לא מכיל את חומר אורגני יותר מ-1.0% במשקל או בנפח (הרכב המוצר נמסר ע"י היצרן) הרשימה הזו מופיעה במסמך של הוועדה 96/603/EC (OJ L 267 19.10.1966 p23) - ראה מבוא לתקן אירופי EN 13501-1:2018 (E).

4.2 סיווג

- טיח גבס דגמים 800, 791, 794 ו-795 תוצרת כרמית מיסטר פיקס בע"מ (ישראל) סווג לפי תגובתו בשרפה לדרגה

A1/A1_{FL}

סיווג לפי תגובה בשרפה: A1/A1_{FL}

תל אביב/ 11/03/2025

סוף תעודת סיווג